



Sustatzailea

**ERRENTERIAKO UDALA**

2021\_02072

**ERRENTERIAKO IRISGARRITASUN-  
PLANAREN EGUNERATZEA (2022)**

**BASANOAGA LOKALA**

*Proiektuaren berrikuspena*

**REV. 0**

---

**AURKIBIDEA**

1. INFORMAZIO OROKORRA ETA KOKALEKUA .....	2
2. DESKRIBAPEN LABURRA .....	2
3. GAUR EGUN ANTZEMANDAKO ARAZO NAGUSIAK.....	3
4. AURREKONTUAREN LABURPENA.....	5

## 1. INFORMAZIO OROKORRA ETA KOKALEKUA



- Tipologia:** Ludoteka
- Solairuak:** PB
- Helbidea:** Basanoaga kalea, 8
- Zerbitzuak:** Ludoteka, aisialdiko jarduerak

## 2. DESKRIBAPEN LABURRA

Basanoaga lokala gaur egun abandonatuta dagoen ludoteka bat da, baina zenbait urtetan erabili izan da 6 eta 12 urte bitarteko haurrek hezkuntza-aisialdiaz gozatzeko eta balioetan oinarritutako hezkuntza esplizituki azpimarratzeko.

Lokal angeluzuzena da, solairu bakarrekoa, eta ekialdean dagoen ate batetik sar daiteke bertara. 5 areto eta dutxarik gabeko bi zerbitzu ditu.

Honako hauek dira funtsezko arazoak: lokalera iristeko irisgarritasun urria, barruko ateen gutxieneko tamaina falta eta zerbitzu egokiturik ez egotea.

Era berean, nabarmentzekoa da lokalaren sarrera nagusian maila bat dagoela, eta horrek zaildu egiten duela barruko espaziora sartzea.

### 3. GAUR EGUN ANTZEMANDAKO ARAZO NAGUSIAK

- Ate nagusitik eraikinaren barrura sartzeko, koska bat dago. Irisgarritasunari buruzko araudiak debekatu egiten ditu maila isolatuak, estropezuak sor baititzakete. Maila hori kentzea proposatzen da (Kod. 204).



- Barruko ateen pasabide-zabalera, ikasgeletara sartzeko, 0,9 metrotik beherakoa da (gaur egun 70 eta 80 zentimetro arteko zabalera dute) (Kod. 502).



- En Atarian, sarrerako atetik hurbilen dagoen lekuan, erliebeko planoak instalatzea gomendatzen da. Plano horietan eraikinaren espazio, ibilbide eta gela interesgarrienak adieraziko dira, ikusmen-arazoak dituzten pertsonen orientazioa errazteko (Kod. 904) eta ukipen-zerrenda bat jartzea (Kod. 903).



- Barruko ateetako sarreretan dituzten informazio-kartelek ez dute karaktereen trazuan zentratutako goi-erlieberik, ez eta ikusmen-desgaitasuna duten pertsonak eraikinean zehar mugitzea erraztuko duen Braille sistematik ere (Kod. 905).




- Eraikinak ez du komun egokiturik; beraz, 45 eta 50 cm arteko altueran dagoen komun bat instalatu beharko litzateke, eta kanpoko ertza hormatik 70 cm-ra utzi beharko litzateke gutxienez. Alboetako batean, gutxienez, 80 cm-ko espazio librea eta 80 cm-ko altueran jarritako konketa bat utzi beharko lirateke, idulkirik gabe, eta aginte bakarreko txorrota edo txorrota automatikoa (Kod. 801).



#### 4. AURREKONTUAREN LABURPENA

KOD	DESKRIBAPENA	UD	NEURKETA	PREZIOA	GUZTIRA
<b>2</b>	<b>ESCALERAS</b>				
204	Maila isolatua kentzea	UD	1	600,00 €	600,00 €
<b>5</b>	<b>ATEAK</b>				
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea	UD	7	900,00 €	6.300,00 €
<b>8</b>	<b>ZERBITZUAK</b>				
801	Zerbitzu egokitua instalatzea (komuna eta konketa), trenkadak, atea eta akaberak barne.	UD	1	6.000,00 €	6.000,00 €
<b>9</b>	<b>SEINALEZTAPENA ETA KOMUNIKAZIOA</b>				
903	Ezkaratzak ukipen-zerrendaz hornitzea eta horiek jartzea.	m	0,9	80,00 €	72,00 €
904	Goi-erliebeko eta brailleko karaktereak dituen direktorio orokor bat antolatzea	UD	1	2.000,00 €	2.000,00 €
905	Ate ondoan braille altorelebeke karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.	UD	10	125,00 €	1.250,00 €
<b>Guztira</b>					<b>16.222,00 €</b>




KOD	DESKRIBAPENA
204	Maila isolatua kentzea
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea
801	Zerbitzu egokitua instalatzea (komuna eta konketa), trenkadak, atea eta akaberek barne.
903	Ezkaratzak ukipen-zerrendaz hornitzea eta horiek jartzea.
904	Goi-erliebeko eta brailleko karaktereak dituen direktorio orokor bat antolatzea
905	Ate ondoan braille altoreleveko karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.


502

905

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERRIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENTZIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/75
35. LOCAL BASANOAGA, 8	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESKALA (S):
BANAKETA PLANTA	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERRIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	35.1



801 JARDUKETA (ZERBITZU EGOKITUA) EGUNGO EGOERA



801 JARDUKETA (ZERBITZU EGOKITUA) PROIEKTATUTAKO EGOERA

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERRIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/75
35. LOCAL BASANOAGA, 8 JARDUKETAK	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA NÚMERO DE PLANO
	ERRENTERRIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	35.2