



Sustatzailea

**ERRETERIAKO UDALA**

2021\_02072

**ERRETERIAKO IRISGARRITASUN-  
PLANAREN EGUNERATZEA (2022)**

**CP VITERI**

*Proiektuaren berrikuspena*


**REV. 0**

---

**AURKIBIDEA**

1. INFORMAZIO OROKORRA ETA KOKALEKUA .....	2
2. DESKRIBAPEN LABURRA .....	2
3. GAUR EGUN ANTZEMANDAKO ARAZO NAGUSIAK.....	3
4. AURREKONTUAREN LABURPENA.....	7

## 1. INFORMAZIO OROKORRA ETA KOKALEKUA



- Tipologia:** Hezkuntza
- Solairuak:** PB + P1 + P2 + P3 + P4
- Helbidea:** Fernández de Landa
- Zerbitzuak:** Haur Hezkuntza  
Lehen Hezkuntza

## 2. DESKRIBAPEN LABURRA

Viteri Ikastetxea Fernandez Landa kalean dago, z.g.; lau solairu ditu, baita **teilatupe** bat ere, biltegi bat eta liburutegia dituen, biltegiratzeko espazio txikiago baterako sarbidea duena.

**Eraikin nagusirako** sarrera ipar-ekialdeko fatxadetan dagoen sarrera baten bidez egiten da. **Beheko solairuan** administrazio-eremuak, sukaldea, jantokia, liburutegia, komunak eta aldagelak daude. **Lehenengo eta hirugarren solairuak**, aurrekoarekin hainbat eskailera-tarteren bidez lotzen dena, zazpi ikasgelek osatzen dute. Gela horietako bat ikus-entzunezkoena da, eta bestea informatikakoa. Bi komun eta irakasleentzako lekua ditu. Era berean, lehen solairuan komun egokitu bat dagoela aipatu behar da. **Bigarren solairuan** 5 gela daude, eta horietako bat plastikakoa da, hainbat gela eta espazio irakasleentzat eta bi komun.

Nabarmenezkoa da lehenengo lau solairuak igogailu baten bidez konektatuta daudela. Igogailuak eskudela du aurpegietako batean, baina ez du hots-abisurik eta brailleko botoi-zuloak ditu.

### 3. GAUR EGUN ANTZEMANDAKO ARAZO NAGUSIAK

Hauek dira detektatutako arazo nagusiak:

- Eraikinaren barrura sartzeko, bi ibilbide alternatibo egin behar dira. Horietako bat aldapatxo bikoitzik ez duen aldapa bat igotzean datza. Aldapak  $100 \pm 5$  cm-ko altuera du goiko aldean eta  $70 \pm 5$  cm-koa behekoan (Cod. 401). Era berean, arrapalen alboak gutxienez 5 cm-ko albo-babeseko zintarri nabarmenekin babestu behar dira, zoladuraren akaberatik neurtuta; horrela, makilak eta gurpilak beren ibilbidean zehar ustekabean irten ez daitezen (Cod. 305).


Beste ibilbidea sei mailako eskailera-tarte bat igotzean datza. Arrapaletan bezala, eskailerek ez dute eskudelik bi aldeetan, eta 4,6 metro inguruko zabalera dutenez, beharrezkoa da tarteko eskudelak jartzea (Cod. 401).

Bestalde, bi ibilbideek (eskailerak eta arrapalak) ez dute zerrenda seinaleztatzailerik ukipen-zoladuraren zerrenden bidez, arrapalaren eta eskaileren zeharkako noranzkoan (Cod. 902).

Azkenik, eskailera-mailetan zerrenda zimurtsuak jartzea proposatzen da (Cod. 205).

- Gainera, sarbideetan ez da informazio-kartel baten bidez adierazten eraikinaren erabilera. Hori dela eta, informazio-kartel bat jartzea proposatzen da, komunikazioko irisgarritasunari buruzko IV. eranskinean ezarritako baldintzak betez. Hau da, goiko aldean goi-erliebeko karaktereak dituzten eta behealdean Braille Sisteman (Cod. 905).
- Beheko solairuko atarian, sarrerako atetik hurbilen dagoen lekuan, erliebeko planoak instalatzea gomendatzen da, eraikinean interes handiena duten espazioak, ibilbideak eta gelak adierazteko; ikusmen-arazoak dituzten pertsonen orientazioa errazteko (Cod. 904).

Gainera, mostradore egokitu bat jartzea proposatzen da (Cod. 601).




- Barruko ateetako sarreretan dituzten informazio-kartelek ez dute ez karaktereen trazuan zentratutako goi-erlieberik, ez eta Braille sistematik ere, ikusmen-urritasuna duten pertsonak eraikinean zehar mugitzea errazteko. Gainera, lehen solairuan dagoen komun egokitu bakarrak ez du kartelik, piktogramarik edo antzeko elementurik komunaren presentzia adierazteko; hau da, kabinak ez du irisgarritasunaren nazioarteko sinbolorik. Hori dela eta, hura jartzea proposatzen da (Cod. 905).



- Komun egokituak lurretik 40 zentimetrora dagoen alarma-sistema bat izan behar du, eroriz gero laguntza eskatzeko (Cod. 808). Gainera, 30 cm-ko altuerako babes-zokalo bat gehitu behar da sarrerako atearen bi aldeetan (Cod. 811). Kabinak konketa bat du gainaldean, eta beheko aldean armairuak ditu. Horregatik, bainugelak ez du idulkirik gabeko konketarik, eta 0,8 metroko altueran jartzea gomendatzen da. (Kodea: 805) eta ispilu bat jartzea maniobrak errazteko (Cod. 804). Era berean, 1,5 metroko diametroko biraketa-espazio bat izan behar du, oztoporik gabea (Cod. 101 eta 102).





- Irisgarritasunari dagokionez, heldulekuak debekatuta daude; izan ere, pikotxak forma ergonomikoekin diseinatu behar dira, mugitzeko edo manipulatzeko zailtasunak dituzten pertsonak erabili ahal izan ditzaten. Hori dela eta, horien orde, ahal dela forma suabe eta biribilduak dituen sekzio zirkularreko batzuk jartzea proposatzen da; hori guztia urradurak edo kontusioak saihesteko (Cod. 507).





- Ate gehienek 0,9 metrotik beherako zabalera dute pasabideetan (Cod. 502).
- Nabarmentzekoa da 403. ikasgelako sarrerak behaztopak eragin ditzakeen irtengune bat duela.
- Eskailerek ikusmen- eta ukipen-zoladuraren zerrenda bat izan behar dute tarteen abiaburuan; 80 cm-ko luzera izango dute martxaren noranzkoan, ildoka perpendikularrak eskaileraren ardatzarekiko eta haren zabalarekiko (Cod. 901). Hori guztia detekzioa errazteko eta estropezu egitea mugatzeko.  
Era berean, beheko solairua lehen solairuarekin lotzen duten eskaileren lehen zatiak ez du eskudelik, eta, beraz, beharrezkoa da hura instalatzea. Aurrekoarekin lotuta, egurrezko taulak dituzten eskudelak daude.  
Onuragarria litzateke eskuari egokitzeko moduko diseinu anatomikoa izatea; 4-5 zentimetroko diametroko sekzio zirkularrekoa izatea gomendatzen da (Cod. 401 eta 402). Era berean, nahi izanez gero, mesedegarria izango litzateke eskudelaren alboko barne-ertzean orientazio-plaka batzuk jartzea. Horrela, eskudeletik eskua irristatzean, zorroa duen hatz erakuslearen pulpejoa orientabide izango da ikusmen-arazoak dituzten pertsonentzat. Plaka hori goi-erliebeko karaktereekin eta Brailleko sistemarekin (Cod. 907).
- Igogailuari dagokionez, barruko sakagailuek autoelieveko zenbakiak dituzte, baina ez dute Braille sistemarik. Nabarmendu behar da alarma- eta geldialdi-sakagailua ez dagoela gainerakoetatik bereizita koloreztatuta dagoelako, eta hori ikusmen-zailtasunak dituzten pertsonen zailagoa egingo litzaiekeela aurkitzea (Cod. 705). Gainera, solairura iristean eta atea irekitzean, ez da adierazle akustiko batekin seinaleztatzen (Cod. 707).



Bestalde, eskudelaren orde, 90 zentimetroko altueran dagoen eskudela jarri beharko da, hormatik 4 zentimetrora eta forma ergonomikoa duena; hau da, eskudelari egokitzea ahalbidetzen duena; 4-5 zentimetroko diametroa duen sekzio zirkularrekoa izatea gomendatzen da (Cod. 704).

Era berean, komeni da segurtasun-ispilu ijeztu bat jartzea sarrerako atearen aurrean, igogailua erabiltzeko beharrezko maniobrak egiteko elementu osagarriak erabiltzen dituzten pertsonen laguntzeko (Cod. 703).



- Makina banatzaileak Braille sistema, goi-erliebea eta makrokarakterrak izan behar ditu, ikusmen-arazoak dituzten pertsonen modu autonomoan erabili ahal izateko; baita soinu-informazioko sistema bat ere.




#### 4. AURREKONTUAREN LABURPENEA

KODEA	DESKRIBAPENA	UD	NEURKETA	PREZIOA	GUZTIZKOA
<b>1</b>	<b>IGELTSEROTZA</b>				
101	Trenkada ml eraikitzea	m	1,3	250,00 €	325,00 €
102	Trenkada ml eraistea	m	1,3	115,00 €	149,50 €
<b>2</b>	<b>ESKAILERAK</b>				
202	Eskaileko m2 eraikitzea	m <sup>2</sup>	1,45	950,00 €	1.377,50 €
203	Eskaileko m2-ko eraispena	m <sup>2</sup>	7,9	400,00 €	3.160,00 €
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea	m	22,5	20,00 €	450,00 €
<b>3</b>	<b>ARRAPALA</b>				
301	Barrualdean m2-ko arrapala eraikitzea desnibelak gainditzeko, eskudelak eta ukipen-seinaleak barne	m <sup>2</sup>	4,2	900,00 €	3.780,00 €
305	Albo-babes nabarmeneko zintarriak eraikitzea, gutxienez 5 cm-koak, zoladuraren akaberatik neurtuta	m <sup>2</sup>	12,7	35,00 €	444,50 €
<b>4</b>	<b>BARANDAK ETA ESKUDELAK</b>				
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoitzeko ml. hornitzea eta jartzea	m	29,4	120,00 €	3.528,00 €
402	Eskaileko edo arrapaletan eskubanda bikoitza duten erorikoen aurkako barandaren ml bat hornitu eta jartzea	m	32,04	260,00 €	8.330,40 €
<b>5</b>	<b>ATEAK</b>				
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea	UD	53	900,00 €	47.700,00 €
503	Barneko ate lerragarri bat instalatzea, 90 cm-ko zabalerakoa.	UD	1	1.300,00 €	1.300,00 €
<b>6</b>	<b>ALTZARIAK</b>				
601	Mostradore egokituko unitate bat hornitzea eta jartzea	UD	1	2.250,00 €	2.250,00 €
<b>7</b>	<b>ELEMENTU MEKANIKOAK</b>				
703	Ispilu ijeztua jartzea kabinaren barruan	UD	1	140,00 €	140,00 €
704	Igogailuaren kabinaren barruan eskudela egokitua jartzea	UD	1	300,00 €	300,00 €
705	Kabinan botoi-ontzi egokia instalatzea	UD	1	800,00 €	800,00 €
706	Botoi-zulo egokia instalatzea oinplano bakoitzeko sarbide-plataforman	UD	5	220,00 €	1.100,00 €
707	Kabinaren barruan seinale akustikoak eta argi-seinaleak jartzea	UD	1	2.500,00 €	2.500,00 €
<b>8</b>	<b>ZERBITZUAK</b>				
801	Zerbitzu egokitua instalatzea (komuna eta konketa), trenkadak, atea eta akaberak barne.	UD	1	6.000,00 €	6.000,00 €




KODEA	DESKRIBAPENA	UD	NEURKETA	PREZIOA	GUZTIZKOA
804	Zerbitzu egokiturako inklinazioa emateko aukera ematen duen ispilua izatea	UD	1	115,00 €	115,00 €
805	Oinik gabeko konketa-unitatea jartzea zerbitzu egokiturako	UD	1	730,00 €	730,00 €
808	Zerbitzu egokituan alarma- eta soinu-abisuko sistema instalatzea.	UD	1	770,00 €	770,00 €
811	Zerbitzu egokituko ateen bi aldeetan 30 cm-ko altuerako zokalo babesle bat instalatzea	UD	1	130,00 €	130,00 €
815	Konketa-unitatea edukitzea	UD	1	600,00 €	600,00 €
816	Komun-unitatea edukitzea	UD	2	550,00 €	1.100,00 €
<b>9</b>	<b>SEINALEZTAPENA ETA KOMUNIKAZIOA</b>				
901	Arrapalaren edo barruko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea	m	40	80,00 €	3.200,00 €
902	Arrapalaren edo kanpoko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea	m	11,8	50,00 €	590,00 €
904	Goi-erliebeto eta brailleko karaktereak dituen direktorio orokor bat antolatzea	UD	1	2.000,00 €	2.000,00 €
905	Ate ondoan braille altorelebeke karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.	UD	59	125,00 €	7.375,00 €
907	Eskudeletan orientazio-plakak jartzea	UD	8	100,00 €	800,00 €
911	Eraikinaren sarreran ukipenezko eta kromatikoki kontrastatutako seinaleztapen-zerrendaren ml bat hornitzea eta jartzea.	m	15,36	85,00 €	1.305,60 €
<b>Guztira</b>					<b>102.350,50 €</b>



KOD	DESKRIBAPENA
101	Trenkada ml eralkitzea
102	Trenkada ml eralstea
202	Esailerako m2 eralkitzea
203	Esaileraren m2-ko eraspina
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea
301	Barrualdean m2-ko arrapala eralkitzea desnibelak galdituzko, eskudelak eta ukipen-selnaleak barne
305	Alboetako babeseko zintarri nabarmenduak eralkitzea, gutxienez 5 cm-koak, zoladuraren akaberatik neurtuta
401	Hormari edo eskalera-zentroari inguratutako eskudela bikoitze m.l. hornitzea eta jartzea
402	Esaileretan edo arrapalatan eskubanda bikoitze duten erorikoen aurkako barandaren ml bat hornitu eta jartzea
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea
503	Barneko ate lerragarri bat instalatzea, 90 cm-ko zabalerakoa.
601	Mostradore egokitu unitate bat hornitzea eta jartzea
703	Isplu ljeztua jartzea kabinaren barruan
704	Igogalluaren kabinaren barruan eskudela egokitu jartzea
705	Kabinan botoi-ontzi egokia instalatzea
706	Botoi-zulo egokia instalatzea oinplano bakoitzeko sarbide-plataforman
707	Kabinaren barruan seinale akustikoak eta argi-selnaleak jartzea
801	Zerbitzu egokitua instalatzea (komuna eta konketa), trenkadak, atea eta akaberak barne.
804	Zerbitzu egokiturako inklinazioa emateko aukera ematen duen Isplua izatea
805	Olinik gabeko konketa-unitatea jartzea zerbitzu egokiturako
808	Zerbitzu egokituaren alarma- eta solnu-abisuko sistema instalatzea.
811	Zerbitzu egokituaren ateen bi aldeetan 30 cm-ko altuerako zokalo babesle bat instalatzea
815	Konketa bat jartzea
816	Inodoro bat jartzea
901	Arrapalaren edo barruko esaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea
902	Arrapalaren edo kanpoko esaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea
904	Goi-erliebeko eta brailleko karaktereak dituen direktorio orokor bat antolatzea
905	Ate ondoan braille altorelebeko karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.
907	Eskudeletan orientazio-plakak jartzea
911	Eralkinaren sarreran ukipenezko eta kromatikoki kontrastatutako seinaleztapen-zerrendaren ml bat hornitzea eta jartzea

502  
905


PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERRIAKO IRISGARritasun-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/100
BEHEKO SOLAIRUA (gutxi gorabehera, planoaren eguneratu gabeko zegoen)	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA NÚMERO DE PLANO
	ERRENTERRIAKO UDALA	
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	17.1



KOD	DESKRIBAPENA
101	Trenkada ml eralkitzea
102	Trenkada ml eralstea
202	Eskailerrako m2 eraikitzea
203	Eskaileren m2-ko eraispena
205	Zerrenda zimurtsuak mallatan m.l. hornitzea eta jartzea
301	Barrualdean m2-ko arrapala eraikitzea desnibelak gainditzeko, eskudelak eta ukipen-sinaleak barne
305	Alboetako babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea, gutxienez 5 cm-koak, zoladuraren akaberatik neurtuta
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoitzea ml. hornitzea eta jartzea
402	Eskailurretan edo arrapaletan eskubanda bikoitzea duten erorikoen aurkako barandaren ml bat hornitu eta jartzea
502	90 cm-ko zabalera-ko barne-ateko unitate bat instalatzea
503	Barneko ate lerragarri bat instalatzea, 90 cm-ko zabalera-koa.
601	Mostradore egokitu unitate bat hornitzea eta jartzea
703	Isplu lizea jartzea kabinaren barruan
704	Igogalluaren kabinaren barruan eskudela egokitu jartzea
705	Kabinan botoi-ontzi egokia instalatzea
706	Botoi-zulo egokia instalatzea oinplano bakoitzeko sarbide-plataforman
707	Kabinaren barruan seinale akustikoak eta argi-seinaleak jartzea
801	Zerbitzu egokitua instalatzea (komuna eta konketa), trenkadak, atea eta akabera barne.
804	Zerbitzu egokiturako inklinazio emateko aukera ematen duen isplu lizea
805	Olinik gabeko konketa-unitatea jartzea zerbitzu egokiturako
808	Zerbitzu egokituan alarma- eta solnu-abisuko sistema instalatzea.
811	Zerbitzu egokitu ateen bi aldeetan 30 cm-ko altuerako zokalo babesle bat instalatzea
815	Konketa bat jartzea
816	Inodoro bat jartzea
901	Arrapalaren edo barruko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea
902	Arrapalaren edo kanpoko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea
904	Goi-erliebe- eta brailleko karaktereak dituen direktorio orokor bat antolatzea
905	Ate ondoan braille altorelebe-ko karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.
907	Eskudeletan orientazio-plakak jartzea
911	Eralkinaren sarreran ukipenezko eta kromatikoki kontrastatutako seinaleztapen-zerrendaren ml bat hornitzea eta jartzea

502  
905

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERRIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K) : 1/100
17. CP VITERI	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESKALA (S) :
LEHEN SOLAIRUA (gutxi gorabehera, plano eguneratu gabe zegoen)	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA NÚMERO DE PLANO
	ERRENTERRIAKO UDALA	17.2
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	




KOD	DESKRIBAPENA
101	Trenkada ml eraikitzea
102	Trenkada ml eralstea
202	Eskailerrako m2 eraikitzea
203	Eskaileren m2-ko eraispena
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea
301	Barrualdean m2-ko arrapala eraikitzea desnibelak galditzeko, eskudelak eta ukipen-sinaleak barne
305	Alboetako babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea, gubilenez 5 cm-koak, zoladuraren akaberatik neurtuta
401	Hormari edo eskailera-zentroari alinguratutako eskudela bikoitzezko ml. hornitzea eta jartzea
402	Eskailleretan edo arrapaletan eskubanda bikoitzezko duten erorikoen aurkako barandaren ml bat hornitu eta jartzea
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea
503	Barneko ate lerragarri bat instalatzea, 90 cm-ko zabalerakoa.
601	Mostradore egokitu unitate bat hornitzea eta jartzea
703	Isplu ljeztua jartzea kabinaren barruan
704	Igogalluaren kabinaren barruan eskudela egokitu jartzea
705	Kabinan botoi-ontzi egokia instalatzea
706	Botoi-zulo egokia instalatzea oinplano bakoitzeko sarbide-plataforman
707	Kabinaren barruan seinale akustikoak eta argi-seinaleak jartzea
801	Zerbitzu egokitua instalatzea (komuna eta konketa), trenkadak, atea eta akaberak barne.
804	Zerbitzu egokiturako inklinazioa emateko aukera ematen duen isplua izatea
805	Olinik gabeko konketa-unitatea jartzea zerbitzu egokiturako
808	Zerbitzu egokituaren alarma- eta solnu-abisuko sistema instalatzea.
811	Zerbitzu egokituak ateen bi aldeetan 30 cm-ko altuerako zokalo babesle bat instalatzea
815	Konketa bat jartzea
816	Inodoro bat jartzea
901	Arrapalaren edo barruko eskailleraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea
902	Arrapalaren edo kanpoko eskailleraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea
904	Goi-erliebeko eta brailleko karaktereak dituen direktorio orokor bat antolatzea
905	Ate ondoan braille altorelebeko karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.
907	Eskudeletan orientazio-plakak jartzea
911	Eralkinaren sarreran ukipenezko eta kromatikoki kontrastatutako seinaleztapen-zerrendaren ml bat hornitzea eta jartzea

● 502  
■ 905

■ Máquina expendedora sin Sistema Braille, autorrelieve y macrocaracteres.

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERRIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/100
17. CP VITERI	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESKALA (S):
BIGARREN SOLAIRUA (gutxi gorabehera, planoa eguneratu gabe zegoen)	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA NÚMERO DE PLANO
	ERRENTERRIAKO UDALA	17.3
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	






KOD	DESKRIBAPENA
101	Trenkada ml eraikitzea
102	Trenkada ml eralstea
202	Esailerako m2 eraikitzea
203	Esaileraren m2-ko eraispena
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea
301	Barrualdean m2-ko arrapala eraikitzea desibelak galdintzeko, eskudelak eta ukipen-sinaleak barne
305	Alboetako babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea, gutxienez 5 cm-koak, zoladuraren akaberatik neurtuta
401	Hormari edo eskalera-zentroari alinguratutako eskudela bikoitze m.l. hornitzea eta jartzea
402	Esaileretan edo arrapaletan eskubanda bikoitze duten erorikoen aurkako barandaren ml bat hornitu eta jartzea
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea
503	Barneko ate lerragarri bat instalatzea, 90 cm-ko zabalerakoa.
601	Mostradore egokitu unitate bat hornitzea eta jartzea
703	Isplu ljeztua jartzea kabinaren barruan
704	Igogalluaren kabinaren barruan eskudela egokitu jartzea
705	Kabinan botoi-ontzi egokia instalatzea
706	Botoi-zulo egokia instalatzea oinplano bakoitzeko sarbide-plataforman
707	Kabinaren barruan seinale akustikoak eta argi-seinaleak jartzea
801	Zerbitzu egokitua instalatzea (komuna eta konketa), trenkadak, atea eta akabera barne.
804	Zerbitzu egokiturako inklinazio emateko aukera ematen duen isplua izatea
805	Olinik gabeko konketa-unitatea jartzea zerbitzu egokiturako
808	Zerbitzu egokituaren alarma- eta solnu-abisuko sistema instalatzea.
811	Zerbitzu egokituko ateen bi aldeetan 30 cm-ko altuerako zokalo babesle bat instalatzea
815	Konketa bat jartzea
816	Inodoro bat jartzea
901	Arrapalaren edo barruko esaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea
902	Arrapalaren edo kanpoko esaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea
904	Goi-erliebeto eta brailleko karaktereak dituen direktorio orokor bat antolatzea
905	Ate ondoan braille altorelebeo karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.
907	Eskudeletan orientazio-plakak jartzea
911	Erailkinaren sarreran ukipenezko eta kromatikoki kontrastatutako seinaleztapen-zerrendaren ml bat hornitzea eta jartzea

502  
905


PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERRIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/100
17. CP VITERI	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
HIRUGARREN SOLAIRUA (Gutxi gorabehera, ez zegoen plano hori)	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA NÚMERO DE PLANO
	ERRENTERRIAKO UDALA	17.4
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	






KOD	DESKRIBAPENA
101	Trenkada ml eralkitzea
102	Trenkada ml eralstea
202	Esailerako m2 eraikitzea
203	Esaileraren m2-ko eraispena
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea
301	Barrualdean m2-ko arrapala eraikitzea desnibelak gainditzeko, eskudelak eta ukipen-seinaleak barne
305	Alboetako babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea, gutxienez 5 cm-koak, zoladuraren akaberatik neurtuta
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoitzea ml. hornitzea eta jartzea
402	Eskaileretan edo arrapaletan eskubanda bikoitzea duten erorikoen aurkako barandaren ml bat hornitu eta jartzea
502	90 cm-ko zabalera barne-ateko unitate bat instalatzea
503	Barneko ate lerragarri bat instalatzea, 90 cm-ko zabalerakoa.
601	Mostradore egokitu unitate bat hornitzea eta jartzea
703	Isplu ljeztua jartzea kabinaren barruan
704	Igogalluaren kabinaren barruan eskudela egokitu jartzea
705	Kabinan botoi-ontzi egokia instalatzea
706	Botoi-zulo egokia instalatzea oinplano bakoitzeko sarbide-plataforman
707	Kabinaren barruan seinale akustikoak eta argi-seinaleak jartzea
801	Zerbitzu egokitua instalatzea (komuna eta konketa), trenkadak, atea eta akabera barne.
804	Zerbitzu egokiturako inklinazio emateko aukera ematen duen isplua izatea
805	Olinik gabeko konketa-unitatea jartzea zerbitzu egokiturako
808	Zerbitzu egokituaren alarma- eta solnu-abisuko sistema instalatzea.
811	Zerbitzu egokitu ateen bi aldeetan 30 cm-ko altuerako zokalo babesle bat instalatzea
815	Konketa bat jartzea
816	Inodoro bat jartzea
901	Arrapalaren edo barruko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea
902	Arrapalaren edo kanpoko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea
904	Goi-erliebea eta brailleko karaktereak dituen direktorio orokor bat antolatzea
905	Ate ondoan braille altorelebea karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.
907	Eskudeletan orientazio-plakak jartzea
911	Erailkinaren sarreran ukipenezko eta kromatikoki kontrastatutako seinaleztapen-zerrendaren ml bat hornitzea eta jartzea


PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko ABRIL 2022	ESKALA (K): 1/100
17. CP VITERI	FECHA REVISIÓN :	ESCALA (S):
ATIKOA (Gutxi gorabehera, ez zegoen plano hori)	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA NÚMERO DE PLANO
	ERRENTERIAKO UDALA	17.5
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	




202. JARDUKETA (BEHEKO SOLAIRUKO ESKAILERAK ERAIKITZEA) EGUNGO EGOERA



202. JARDUKETA (BEHEKO SOLAIRUKO ESKAILERAK ERAIKITZEA) PROIEKTATUTAKO EGOERA




801 JARDUKETA (BEHEKO SOLAIRUAN EGOKITUTAKO ZERBITZUA) EGUNGO EGOERA




801 JARDUKETA (BEHEKO SOLAIRUAN EGOKITUTAKO ZERBITZUA) PROIEKTATUTAKO EGOERA

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
	REFERENCIA :	FORMATO :
ERRENTERIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/50
	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
17. CP VITERI	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	17.6
	JARDUKETAK (2ko 1 orria)	



101. ETA 805. JARDUKETAK (ZERBITZU EGOKITUA HOBETZEA, LEHEN SOLAIRUA) EGUNGO EGOERA



101. ETA 805. JARDUKETAK (ZERBITZU EGOKITUA HOBETZEA, LEHEN SOLAIRUA) PROIEKTATUTAKO EGOERA

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERRIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/50
17. CP VITERI	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
JARDUKETAK (2ko 2 orria)	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERRIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	17.6