



Sustatzailea

ERRETERIAKO UDALA

2021_02072

**ERRETERIAKO IRISGARRITASUN-
PLANAREN EGUNERATZEA (2022)**

CP BERAUN BERRI BIZARAIN

Proiektuaren berrikuspena

REV. 0

AURKIBIDEA

1. INFORMAZIO OROKORRA ETA KOKALEKUA	2
2. DESKRIBAPEN LABURRA	2
3. GAUR EGUN ANTZEMANDAKO ARAZO NAGUSIAK.....	3
4. AURREKONTUAREN LABURPENA.....	6
4.1. Irisgarritasuna.....	6
4.2. Erabilgarritasuna	7

1. INFORMAZIO OROKORRA ETA KOKALEKUA



- Tipologia:** Hezkuntza
- Solairuak:** PB + P1 + P2
- Helbidea:** Juan Krixostomo Arriaga s/n
- Zerbitzuak:** Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza

2. DESKRIBAPEN LABURRA

Beraun Berri Bizarain Ikastetxea Juan Krixostomo Arriaga kalean dago, z/g, eta hiru solairu ditu; horietatik nagusia eta bigarrena ikasgeletarako erabiltzen dira nagusiki, eta beheko solairua patio eta gimnasiorako.

Ate nagusira sartzeko, irisgarritasun-ezaugarri guztiak betetzen dituen arrapala edo eskailera-zati txiki bat erabiltzen dira. Beheko solairura edo solairu hori baino maila baxuagoan dagoen patiora iristeko, eskola-esparrutik kanpo ere arrapala bat dago, zailtasunik gabe iristeko aukera ematen duena.

Solairu bakoitzaren barruan ez dago areto batetik bestera mugitzea eragozten duen mailarik edo mailarik.

Eraikinaren arazo nagusiak honako hauek dira: kanpoaldean arrapala edo eskaileren zati batzuetan eskubanda bikoitzik ez egotea, bigarren solairuan zerbitzu egokiturik ez egotea eta solairu horretara sartzeko igogailurik ez egotea.

3. GAUR EGUN ANTZEMANDAKO ARAZO NAGUSIAK

Hauek dira hautemandako arazo nagusiak:

- Eraikinerara arrapala baten edo eskailera-zatien bidez sartzen da. Atzeko sarreretara ematen duten bi eskailera-zatiek, hegoaldean daudenek, ez dute eskubanda bikoitzik (Cod. 401) eta ez dute ukipen-seinale egokirik bi abioetan (Cod. 902) eta mailetako zerrenda zimurtsuak (Cod. 205).

Eskubanda bikoitzei dagokienez, lehen solairuan dagoen barruko arrapalak ez du horrelakorik, eta, beraz, jartzea gomendatzen da (Cod. 401).



- Beheko solairuko kanpoko arrapalak ez du gutxienez 5 cm-ko albo-babeseko zintarri nabarmenik, zoladuraren akaberatik neurtuta, ibilbidean zehar makilak eta gurpilak ustekabean irten ez daitezen (Cod. 305).

Era berean, ez du eskudel bikoitzik bi alboetan (Cod. 401). Azkenik, ez du ukipen-zerrenda adierazlerik arrapalaren bi muturretan eta oinezkoen zirkulazioaren zeharkako noranzkoan (Cod. 902).



- 20 cm-ko zabalerako zerrenda itsasgarriak jartzea proposatzen da, kromatikoki kontrastatuak, beira gainean eraikineko sarrerako atean, beheko solairuan (Cod. 906).



- Beheko solairuko atarian, sarrerako atetik hurbilen dagoen lekuan, erliebeko planoak instalatzea gomendatzen da, eraikinean interes handiena duten espazioak, ibilbideak eta gelak adierazteko; ikusmen-arazoak dituzten pertsonei orientazioa errazteko (Cod. 904).



- Beheko solairuko barruko ate batzuen pasabide-zabalera, ikasgeletara sartzeko, 0,9 metrotik beherakoa da (gaur egun 70 zentimetroko zabalera dute) (Cod. 502).



- Barruko ateetako sarreretan dituzten informazio-kartelek ez dute ez karaktereen trazuan zentratutako goi-erlieberik, ez eta Braille sistematik ere, ikusmen-urritasuna duten pertsonen eraikineko mugikortasuna errazteko (Cod. 905).



- Barruko ateak irekitzeko sistema heldulekuen bidez egiten da, eta horien ordez pikotxak jarri behar dira. Diseinu ergonomikoa izango dute, manipulatzeko eta/edo mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonen eragiteko. Bere sekzioa, ahal dela, forma leun eta biribilduekin zirkulatzea izango da, kontusioak eta urradurak saihesteko (Cod. 507). Kasu batzuetan, krisketa oso goian jartzen da, eta, beraz, lurretik 0,9 – 1,2 metrora jarri behar dira.



Bestalde, ateen leiho bat dutenean esparru baten okupazioa errazago ikusteko, garaiera txikiko pertsona batek edo gurpil-aulki batek erabili ahal izateko moduan diseinatu behar da. Beraz, bi leiho egon behar dira. Horietako bat lurretik 1,1 metrora kokatuta egotea edo dagoena altuera horretaraino luzatzea (Cod. 508).

- Eraikinak komun egokitua du lehen solairuan, eta alarma- eta soinu-abisuko sistema bat falta zaio (Cod. 808).

Era berean, deskarga-mekanismoa presiopean edo palankan egin behar da, azalera handiko sakagailuekin (Cod. 812).



Azkenik, 30 cm-ko altuerako babes-zokalo bat jarri behar da egokitutako zerbitzuen ateen bi aldeetan (Cod. 811).

Las papeleras instaladas deben sustituirse, puesto que deben prolongarse hasta abajo para ser detectables por personas invidentes (Cod 604).



4. AURREKONTUAREN LABURPENA

Atal bat gehitu da eraikina erabilgarria izateko behar den aurrekontua zehazteko. Araudia erabiltzen duen terminoa da, Irisgarritasuna Sustatzeko Legea garatzeko araudian zehaztutako parametroetara egokitzen ez bada ere, mugikortasun murriztua duten pertsonen modu autonomoan erabiltzea eragozten ez dutela adierazteko. Irizpide horiek onargarriak izango dira, baldin eta, aurrekontu ekonomiko erabilgarriaren arabera, egokitzapena neurriz kanpoko gastua bada.

4.1. Irisgarritasuna


KODEA	DESKRIBAPENA	UD	NEURKETA	PREZIOA	GUZTIZKOA
2	ESCALERAS				
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea	m	156,9	20,00 €	3.138,00 €
208	3 zm-ko albo-babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea	m	1,5	75,00 €	112,50 €
3	RAMPAS				
305	Albo-babes nabarmeneko zintarriak eraikitzea, gutxienez 5 cm-koak, zoladuraren akaberatik neurtuta	m	5	55,00 €	275,00 €
4	BARANDILLAS Y PASAMANOS				
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoitzeko ml. hornitzea eta jartzea	m	23,65	120,00 €	2.838,00 €
402	Eskaileretan edo arrapaletan eskubanda bikoitza duten erorikoen aurkako barandaren ml bat hornitu eta jartzea	m	8,5	260,00 €	2.210,00 €
5	PUERTAS				
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea	UD	47	900,00 €	42.300,00 €
507	Diseinu ergonomikoa duen krisketa instalatzea eta jartzea	UD	44	70,00 €	3.080,00 €
6	MOBILIARIO				
604	Paperontzia hornitzea eta jartzea	UD	11	370,00 €	4.070,00 €
7	ELEMENTOS MECÁNICOS				
712	Instala. Igogailua, 110 x 140, egokitua, 3 maila, ateak 2 alde, eraikinaren kanpoaldean egina	UD	1	77.920,00 €	77.920,00 €
8	SERVICIOS				
808	Zerbitzu egokituan alarma- eta soinu-abisuko sistema instalatzea.	UD	1	770,00 €	770,00 €
811	Zerbitzu egokituko ateen bi aldeetan 30 cm-ko altuerako zokalo babesle bat instalatzea	UD	1	130,00 €	130,00 €

KODEA	DESKRIBAPENA	UD	NEURKETA	PREZIOA	GUZTIZKOA
812	Presio edo palanka bidezko deskarga-mekanismo bat instalatzea, gainazal handiko sakagailuekin.	UD	1	160,00 €	160,00 €
9	SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN				
902	Arrapalaren edo kanpoko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea	m	40,59	50,00 €	2.029,50 €
904	Goi-erliebeko eta brailleko karaktereak dituen direktorio orokor bat antolatzea	UD	1	2.000,00 €	2.000,00 €
905	Ate ondoan braille altorelebeko karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.	UD	90	125,00 €	11.250,00 €
906	Kromatikoki kontrastatutako 20 cm-ko zabalerako zerrenda itsasgarrien uneak beiraren gainean jartzea	UD	4,8	40,00 €	192,00 €
Guztizkoa					152.475,00 €

4.2. Erabilgarritasuna

KODEA	DESKRIBAPENA	UD	NEURKETA	PREZIOA	GUZTIZKOA
2	ESCALERAS				
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea	m	156,9	20,00 €	3.138,00 €
208	3 zm-ko albo-babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea.	m	1,5	75,00 €	112,50 €
3	RAMPAS				
305	Albo-babes nabarmeneko zintarriak eraikitzea, gutxienez 5 cm-koak, zoladuraren akaberatik neurtuta	m	5	55,00 €	275,00 €
4	BARANDILLAS Y PASAMANOS				
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoitzeko ml. hornitzea eta jartzea	m	23,65	120,00 €	2.838,00 €
402	Eskaileretan edo arrapaletan eskubanda bikoitza duten erorikoen aurkako barandaren ml bat hornitu eta jartzea	m	8,5	260,00 €	2.210,00 €
5	PUERTAS				
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea	UD	13	900,00 €	11.700,00 €
507	Diseinu ergonomikoa duen krisketa instalatzea eta jartzea	UD	44	70,00 €	3.080,00 €
6	MOBILIARIO				
604	Paperontzia hornitzea eta jartzea	UD	11	370,00 €	4.070,00 €
7	ELEMENTOS MECÁNICOS				

KODEA	DESKRIBAPENA	UD	NEURKETA	PREZIOA	GUZTIZKOA
712	Instala. Igogailua, 110 x 140, egokitua, 3 maila, ateak 2 alde, eraikinaren kanpoaldean eginga	UD	1	77.920,00 €	77.920,00 €
8	SERVICIOS				
808	Zerbitzu egokituan alarma- eta soinu-abisuko sistema instalatzea.	UD	1	770,00 €	770,00 €
811	Zerbitzu egokituko ateen bi aldeetan 30 cm-ko altuerako zokalo babesle bat instalatzea	UD	1	130,00 €	130,00 €
812	Presio edo palanka bidezko deskarga-mekanismo bat intalatzea, gainazal handiko sakagailuekin.	UD	1	160,00 €	160,00 €
9	SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN				
902	Arrapalaren edo kanpoko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea	m	40,59	50,00 €	2.029,50 €
904	Goi-erliebeko eta brailleko karaktereak dituen direktorio orokor bat antolatzea	UD	1	2.000,00 €	2.000,00 €
905	Ate ondoan braille altorelebeko karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.	UD	90	125,00 €	11.250,00 €
906	Kromatikoki kontrastatutako 20 cm-ko zabalerako zerrenda itsasgarrien uneak beiraren gainean jartzea	UD	4,8	40,00 €	192,00 €
Guztizkoa					121.875,00 €




KODE	DESKRIBAPENA
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea
208	3 zm-ko albo-babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea.
305	Alboetako babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea, gutxienez 5 cm-koak, zoladuraren akaberatik neurtuta
401	Hornari edo eskailera-zentroari inguratutako eskudela bikoitzeko m.l. hornitzea eta jartzea
402	Eskaileretan edo amapaletan eskubanda bikoitza duten erorkoen aurkako barandaren m.l bat hornitu eta jartzea
502	90 cm-ko zabalerako bame-ateko unitate bat instalatzea
507	Diselnu ergonomikoa duen eskutoki instalatzea eta jartzea
604	Paperontzia hornitu eta jartzea
712	Igogailua instalatzea, 110 x 140, egokitua, 3 malla, ateak 1 alde, eraikinare kanpoaldean eraikia
808	Zerbitzu egokituan alarma- eta soinu-abisuko sistema instalatzea.
811	Zerbitzu egokituak ateen bi aldeetan 30 cm-ko altuerako zokalo babesle bat instalatzea
812	Presio edo palanka bidezko deskarga-mekanismo bat instalatzea, gainazal handiko sakagailuekin.
902	Amapalaren edo kanpoko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako m.l bat hornitzea eta jartzea
904	Goi-erliebeko eta brailleko karaktereak dituen direktorio orokor bat antolatzea
905	Ate ondoan braille altorelebeko karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.
906	Kromatikoki kontrastatutako 20 cm-ko zabalerako zerrenda itsasgarrien uneak beiraren gainean jartzea

- 502
- ▲

507
- 905

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/400
16. CP BERAUN BERRI BIZARAIN (IRISGARRITASUNA)	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
BEHEKO SOLAIRUA (gutxi gorabehera, plano eguneratu gabe zegoen)	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	7.1



KOD	DESKRIBAPENA
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea
208	3 zm-ko albo-babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea.
305	Alboetako babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea, gutxienez 5 cm-koak, zoladuraren akaberatik neurtuta
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoitzeko m.l. hornitzea eta jartzea
402	Eskaileretan edo arrapaletan eskubanda bikoitza duten erorikoen aurkako barandaren m.l bat hornitu eta jartzea
502	90 cm-ko zabalerako bame-ateko unitate bat instalatzea
507	Diseinu ergonomikoa duen eskutoki instalatzea eta jartzea
604	Paperontzia hornitu eta jartzea
712	Igogailua instalatzea, 110 x 140, egokitua, 3 maila, ateak 1 alde, eraikinaren kanpoaldean eraikia
808	Zerbitzu egokituari alarma- eta solnu-abitsuko sistema instalatzea.
811	Zerbitzu egokituari ateen bi aldeetan 30 cm-ko altuerako zokalo babesle bat instalatzea
812	Presio edo palanka bidezko deskarga-mekanismo bat instalatzea, gainazal handiko sakagailuekin.
902	Arrapalaren edo kanpoko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako m.l bat hornitzea eta jartzea
904	Goi-erliebeko eta brailleko karaktereak dituen direktorio orokor bat antolatzea
905	Ate ondoan braille altorelebeko karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.
906	Kromatikoki kontrastatutako 20 cm-ko zabalerako zerrenda itsasgarrien uneak belaren gainean jartzea

- 502
- 507
- 508
- 905

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERRIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko ABRIL 2022	ESKALA (K) : 1/300
16. CP BERAUN BERRI BIZARAIN (IRISGARRITASUNA)	FECHA REVISIÓN :	ESCALA (S) :
LEHEN SOLAIRUA (gutxi gorabehera, plano eguneratu gabe zegoen)	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERRIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	7.2


POBULAZIOA	
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea
206	3 zm-ko albo-babeseko zimurri nabarmenduak eraikitzea.
505	Alboetako babeseko zimurri nabarmenduak eraikitzea, gubiernez 5 cm-koak, zoladuraren akaberatik neurtuta
401	Hormari edo eskalieraz-zerrendari ainguratutako eskudela bikoitzeko m.l. hornitzea eta jartzea
402	Eskalieretan edo arropalatan eskubanda bikoitza duten erroitzoen aurkako barandaren m.l. bat hornitu eta jartzea
502	90 cm-ko zabaleraiko barra-ateko unitate bat instalatzea
507	Disolmu eragomilkoak duen eskutoki instalatzea eta jartzea
604	Paperontzia hornitu eta jartzea
712	Igogailua instalatzea, 110 x 140, egokitua, 3 maila, atsek 1 alde, eraikineren kanpoaldean eraikia
808	Zerbitzu egokituaren alarma- eta seinu-abisuko sistema instalatzea.
811	Zerbitzu egokituak ateen bi aldeetan 30 cm-ko altuerako zokalo babesle bat instalatzea
812	Presio edo palanka bidezko desekarga-mekanismo bat instalatzea, gainazal handiko solapailuekin.
902	Arropalaren edo kanpoko eskalieraren hasieran eta amaieran ukimen-zerrendako m.l. bat hornitzea eta jartzea
904	Goi-erliebeko eta brailleko karaktereak dituen direktorio orriak bat antolatzea
905	Ate ondoan braille altorelebeko karaktereak dituen informazio-kartai piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta. Kromatikoki kontrastatutako 20 cm-ko zabaleraiko zerrenda itsasgarrien uraak
906	Beharrezko gailuen jartzea



712

- 502
- 507
- 508
- 905

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRETERIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/300
16. CP BERAUN BERRI BIZARAIN (IRISGARRITASUNA)	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
BIGARREN SOLAIRUA (gutxi gorabehera, planoaren eguneratu gabe zegoen)	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA NÚMERO DE PLANO
	ERRETERIAKO UDALA	7.3
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	




KOD	IRISKRINAPENA
205	Zerrenda zimirtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea
208	3 m-ko albo-babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea.
305	Alboetako babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea, gutxienez 5 cm-koak, zoladuraren akaberatik neurtuta
401	Hornari edo eskailera-zentroari inguratutako eskudela bikoitzeko m.l. hornitzea eta jartzea
402	Eskaileretan edo arrapalatan eskubanda bikoitza duten erorikoen aurkako barandaren m.l bat hornitu eta jartzea
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea
507	Diseinu ergonomikoa duen eskutoki instalatzea eta jartzea
604	Paperontzia hornitu eta jartzea
712	Igogailua instalatzea, 110 x 140, egokitua, 3 maila, ateak 1 alde, eraikinaren kanpoaldean eraiklia
808	Zerbitzu egokituan alarma- eta solnu-abisuko sistema instalatzea.
811	Zerbitzu egokituko ateen bi aldeetan 30 cm-ko altuerako zokalo babesle bat instalatzea
812	Presio edo palanka bidezko deskarga-mekanismo bat instalatzea, gainazal handiko sakagailuekin.
902	Arrapalaren edo kanpoko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako m.l bat hornitzea eta jartzea
904	Goi-erliebeko eta brailleko karaktereak dituen direktorio prokor bat antolatzea
905	Ate ondoan braille altorelebeko karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.
906	Kromatikoki kontrastatutako 20 cm-ko zabalerako zerrenda itsasgarrien uneak beiraren gainean jartzea

- 502
- ▲

507
- 905

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERRIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/400
16. CP BERAUN BERRI BIZARAIN (ERABILGARRITASUNA)	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
BEHEKO SOLAIRUA (gutxi gorabehera, plano eguneratu gabe zegoen)	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA NÚMERO DE PLANO
	ERRENTERRIAKO UDALA	7.4.1
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	



LEKUTOKIEN KODIA		
205	Zerrenda zimurituak maitatzen m.l. hornitzea eta jarzea	
208	3 m-ko albo-babesako zintari nabarmenduak erakitzzea.	
305	Alboretako babeseko zintari nabarmenduak erakitzzea, gutxienez 5 cm-koak, zoladunaren akaberatik neurtuta	
401	Herrari edo eskalera-zambrari aingurutzeko eskudela bikoitzeko m.l. hornitzea eta jarzea	
402	Eskalieretan edo arrapalatan eskubanda bikoitza duten errokoen aurkako beranderen m.l. bat hornitu eta jarzea	
502	90 cm-ko zabalera bako bako-atako unitate bat instalatzea	
507	Disainu ergonomikoa duen eskutoki instalatzea eta jarzea	
604	Paperoztia hornitu eta jarzea	
712	Igoailua instalatzea, 110 x 140, egokitua, 3 maila, atetik 1 aldea, erakiltzaren kanpoaldean erakila	
808	Zerbitzu egokituaren alarma- eta soinu-abisuko sistema instalatzea.	
811	Zerbitzu egokituak ateen bi aldeetan 30 cm-ko altuerako zokalo babesle bat instalatzea	
812	Presio edo palanka bidezko deskarga-mekanismo bat instalatzea, gainazal handiko sakapailuekin.	
902	Arrapalaren edo kanpoko eskalieraren hasieran eta amaieran ukilpen-zerrendako m.l. bat hornitzea eta jarzea	
904	Goi-erloteko eta brailleko karaktereak dituen direktorio orokor bat antolatzea	
905	Ate ondoan braille ataraleko karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jarzea, kromatikoki kontrastatuta. Kromatikoki kontrastatutako 20 cm-ko zabalera zerrenda itsasgarrien uneak baliraren gainean jarzea	
906		



- 502
- 507
- 508
- 905

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/300
16. CP BERAUN BERRI BIZARAIN (ERABILGARRITASUNA)	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
BIGARREN SOLAIRUA (gutxi gorabehera, planoaren eguneratu gabe zegoen)	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	7.4.3