



Sustatzailea

ERRENTERIAKO UDALA

2021_02072

**ERRENTERIAKO IRISGARRITASUN-
PLANAREN EGUNERATZEA (2022)**

BERAUN LOKALA

Proiektuaren berrikuspena

REV. 0

AURKIBIDEA

1. INFORMAZIO OROKORRA ETA KOKALEKUA	2
2. DESKRIBAPEN LABURRA	2
3. GAUR EGUN ANTZEMANDAKO ARAZO NAGUSIAK.....	3
4. AURREKONTUAREN LABURPENA.....	5

1. INFORMAZIO OROKORRA ETA KOKALEKUA



Tipologia: Erretiratuentzako gizarte-zentroa

Solairuak: BS

Helbidea: c/ Beraun 27

Zerbitzuak: Aisialdia erretiratuentzat

2. DESKRIBAPEN LABURRA

Beraun kaleko 27. zenbakian dagoen lokala, Beraun-Bera Kirol Elkarte Kulturala bezala ere ezagutzen dena, aisialdirako hainbat areto, taberna bat eta egokitu gabeko komunak dituen solairu batek osatzen du.

3. GAUR EGUN ANTZEMANDAKO ARAZO NAGUSIAK


Hauek dira antzemandako arazo nagusiak:

- Sarrerak koska isolatu bat du, eta kendu egin behar da (Kod. 204).

Era berean, sarrerako atea ez du krisketarik atea irekitzeko. Beraz, hura jartzea planteatzen da. Krisketa horrek forma ergonomikoa izan beharko du, manipulatzeko eta/edo mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonak eragin ahal izateko. Sekzioa, ahal dela, zirkularra izango da, forma leun eta biribilduekin, kolpeak eta urradurak saihesteko. Bestalde, nahi izanez gero, tiratzailea maniobrarako elementu lagungarri gisa utz daiteke (Kod. 507).

Era berean, sarrerako ateen ez dute informazio-kartelik, irisgarritasunaren arloan indarrean dagoen araudian (Kod. 905).

Bestalde, komunikatzeko, deitzeko edo irekitzeko sistema atearen ondoan jarri behar da ezkerreko aldean, 0,9 – 1,2 metroko altueran. Sistema hori manipulatzeko zailtasunak dituzten pertsonak erabili ahal izango dute, eta komunikazioaren irisgarritasunari buruzko IV. eranskinean ezarritakora egokituko dira.




- 90 zentimetro baino gutxiagoko zabalera duten atea egotea, irisgarritasunaren arloan indarrean dagoen araudi teknikoak (Kod. 502).



- Barruko atea dituzten informazio-kartelek ez dute karaktereen trazuan zentratutako goi-erlieberik, ezta ikusmen-urritasuna duten pertsonak eraikinean zehar mugitzea erraztuko duen Braille sistematik ere (Kod. 905).



- Barruko ate batzuk irekitzeko sistema heldulekuen bidez egiten da, eta horien ordeztuak jarri behar dira. Diseinu ergonomikoa izango dute, manipulatzeko eta/edo mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonen eragiteko aukera emateko. Sekzioa, ahal dela, zirkularra izango da, forma leun eta biribilduekin, kolpeak eta urradurak saihesteko (Kod. 507).
- Ez dago egokitutako zerbitzurik




- Lokalera sartzeko eskailerek ez dute mailen ertzean, luzera osoan eta mailadian sartuta, 5-10 zentimetroko testura eta kolorazio desberdineko zerrenda txiki batzuk, eskailera-mailaren gainarako zoladurarekin ondo kontrastatuta (Kod. 205).
- Era berean, eskudel bikoitzak izan behar dituzte alde bietan eta tarteko bat (2,4 metrotik gorako zabalera dutelako) (Kod. 401).



4. AURREKONTUAREN LABURPENA

KOD	DESKRIBAPENA	UD	NEURKETA	PREZIOA	GUZTIRA
2	ESKAILERAK				
204	Maila isolatua kentzea	UD	1	600,00 €	600,00 €
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea	m	28,5	20,00 €	570,00 €
4	BARANDAK ETA ESKUDELAK				
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoitzeko ml. hornitzea eta jartzea	m	8,6	120,00 €	1.032,00 €
5	ATEAK				
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea	UD	10	900,00 €	9.000,00 €
507	Diseinu ergonomikoa duen eskutoki instalatzea eta jartzea	UD	9	70,00 €	630,00 €
7	ELEMENTU MEKANIKOAK				
717	Igogailua jartzea, 110 x 140, egokitua, 2 maila, ateak 2 alde, eraikinaren kanpoaldean eraikia	UD	1	77.920,00 €	77.920,00 €
8	ZERBITZUAK				
801	Zerbitzu egokitua instalatzea (komuna eta konketa), trenkadak, atea eta akaberak barne.	UD	1	6.000,00 €	6.000,00 €
9	SEINALEZTAPENA ETA KOMUNIKAZIOA				
902	Arrapalaren edo kanpoko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea	m	9	50,00 €	450,00 €
905	Ate ondoan braille altorelebeke karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.	UD	20	125,00 €	2.500,00 €
Total					98.702,00 €

KOD	DESKRIBAPENA
204	Malla isolatua kentzea
205	Zerranda zimurtsuak mallaan m.l. hornitzea eta jartzea
401	Hormari edo eskalera-zentroari inguratutako eskudela bikoitzeko m.l. hornitzea eta jartzea
502	90 cm-ko zabalera-ko barne-ateko unitate bat instalatzea
507	Diseinu ergonomikoa duen eskutoki instalatzea eta jartzea
717	Igogailua jartzea, 110 x 140, egokitu, 2 malla, ateak 2 alde, eraikinaren kanpoaldean eraikia
801	Zerbitzu egokitu instalatzea (komuna eta konketa), trenkadak, atea eta akabera-ko barne.
902	Arrapalaren edo kanpoko eskalaren hasieran eta amaieran ukipen-zerrandako m.l. bat hornitzea eta jartzea
905	Ate ondoan braille altoreleueko karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.



PROIEKTUAREN	IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA	2021_02072	FORMATU :	A3
ERRENTERIAKO	IRISGARITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENTZIA :		FORMATO :	
PLANOAREN	DETURUA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA :	2022ko APRILA	ESCALA (K) :	1/100
	36. BERAUN LOKALA	FECHA REVISIÓN :	ABRIL DE 2022	ESCALA (S) :	
	BEHEKO SOLAIRUA (Gutxi gorabeyera, plano PDF formatuan zegoen)	BEZEROK / CLIENTE :		PLANO ZENBAKIA	
		ERRENTERIAKO UDALA		NÚMERO DE PLANO	36.1
		AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA			