



Sustatzailea

ERRETERIAKO UDALA

2021_02072

**ERRETERIAKO IRISGARRITASUN-
PLANAREN EGUNERATZEA (2022)**

CP MARKOLA

Proiektuaren berrikuspena

REV. 0

AURKIBIDEA

1. INFORMAZIO OROKORRA ETA KOKALEKUA	2
2. DESKRIBAPEN LABURRA	2
3. GAUR EGUN ANTZEMANDAKO ARAZO NAGUSIAK.....	3
4. AURREKONTUAREN LABURPENA.....	6
4.1. Irisgarritasuna.....	6
4.2. Erabilgarritasuna	7

1. INFORMAZIO OROKORRA ETA KOKALEKUA



Tipologia:	Hezkuntza Erretiratuak Ludoteka
Solairuak:	PB + P1 + P2 + P3
Helbidea:	Beraun
Zerbitzuak:	Haur Hezkuntza Lehen Hezkuntza Liburutegia Kafetegia Gizarte-jarduerak

2. DESKRIBAPEN LABURRA

Markola ikastetxe publikoa deituriko eraikinean sartzen dira ikastetxea, ludoteka bat, erretiratuen kluba eta udal lantegi-eskola bat. Lau solairu ditu, eta hirugarrena ikastetxe publikoak erabiltzen du erabat; lehenengo hiru solairuetan, berriz, aipatutako erabilerekin partekatzen du espazioa. Nabarmentzekoa da solairuak bi eskaileraren eta bi igogailuren bidez lotzen direla.

Beheko solairuan liburutegi bat, ludoteka bat, gimnasio bat, psikomotrizitate gela bat, hainbat komun (horietako hiru egokituta daude), aldagela batzuk eta erabilera anitzeko gelak daude.

Bestalde, lehenengo solairuan ikastetxe publikoko hiru gela, irakasleen gela, liburutegi bat, jangela, gimnasio bat, kafetegi bat, komunak eta erabilera anitzeko gelak daude.

Bigarren solairuari dagokionez, ikastetxe publikoko sei gela, udal-tailerreko sei gela, laborategi bat, bi bulego eta hainbat komun ditu.

Azkenik, hirugarren solairuan hamaika gela, hainbat bulego, laborategi bat eta komunak daude.

3. GAUR EGUN ANTZEMANDAKO ARAZO NAGUSIAK

Hauek dira hautemandako arazo nagusiak:

- Eraikinera sartzeko arrapalak ez du albo-babeseko zintarri nabarmenik, gutxienez 5 cm-koa, zoladuraren akaberatik neurtuta, ibilbidean zehar makilak eta gurpilak ustekabean irten ez daitezen (Cod. 305).

Era berean, ez du eskudel bikoitzik bi alboetan (Cod. 402).

Azkenik, ez du ukipen-zerrenda adierazlerik arrapalaren bi muturretan eta oinezkoen zirkulazioaren zeharkako noranzkoan (Cod. 902).



- 20 cm-ko zabalerako zerrenda itsasgarriak jartzea proposatzen da, kromatikoki kontrastatuak, beira gainean eraikineko sarrerako ateetan, beheko solairuan (Cod. 906).



- Erakusmahaiak ez dira mugikortasun urriko pertsonentzat egokituak, III. eranskinaren 8. artikulua, bulego teknikoko herritarren arretarako gunean (Kod.: 601).



- Pasabide-zabalera 90 zentimetrotik beherakoa duten ateak izatea, irisgarritasunaren arloan indarrean dagoen araudi teknikoak (Cod. 502).

Azpimarratu behar da araudiak salbuespenak adierazten dituela eraberritzeko, handitzeko edo aldatzeko obretan, neurritz kanpoko gastua badakar; erabilgarritasun-balioak onartzen dira. Horietako bat 80 zentimetroko edo gehiagoko pasabide-zabalera duten ateak onartzean datza



(lokal horretako barruko ate batzuek 80 zentimetroko pasabide-zabalera dute).

- Barruko ateetako sarreretan dituzten informazio-kartelek ez dute ez karaktereen trazuan zentratutako goi-erlieberik, ez eta ikusmen-urritasuna duten pertsonen eraikineko mugikortasuna errazten duen Braille sistemarik ere (Cod 905).



- Komun irisgarriek lurretik 40 zentimetrora dagoen alarma-sistema bat izan behar dute, eroriz gero laguntza eskatzeko (Cod. 808).




Gainera, 30 cm-ko altuerako babes-zokalo bat gehitu behar da sarrerako atearen bi aldeetan (Cod. 811).

Nabarmentzekoa da beheko solairuko bainugela irisgarria biltegi gisa erabiltzen ari dela.




- Eskaileren oinplanoek ikusmen- eta ukipen-zoladuraren zerrenda bat izan behar dute tarteen abiaburuan; 80 cm-ko luzera izango dute martxaren noranzkoan, ildaskadura perpendikularrak izango dituzte eskaileraren ardatzarekiko eta haren zabalerarekiko (Cod. 901). Hori guztia detekzioa errazteko eta estropezua mugatzeko. Era berean, eskailerek ez dute zerrenda zimurtsurik mailetan (Cod. 205); beraz, beharrezkoa da instalatzea. Era berean, nahi izanez gero, mesedegarria izango litzateke eskudelaren alboko barne-ertzean orientazio-plaka batzuk jartzea. Horrela, eskudeletik eskua irristatzean, zorroa duen hatz erakuslearen pulpejoa orientabide izango da ikusmen-arazoak dituzten pertsonentzat. Plaka hori goi-erliebeko karaktereekin eta Brailleko sistemarekin (Cod. 907).



Era berean, eskailera-mailen (Cod. 208).

Urre aldetik, eskubanda bikoitzak izan behar dira eskaileraren alde banatan (1,2 metrotik gorako zabalera duelako). Onuragarria da eskaileretako eskudelek gainerako elementuekin kontrastatutako kolorea izatea, eta, gainera,



eskuari egokitzeko moduko diseinu anatomikoa; 4-5 zentimetroko diametroko sekzio zirkularrekoa izatea gomendatzen da (Cod. 401).

- Botoiak karaktere irakurterrazak izan behar ditu, tamainagatik, goi-erliebean eta kontraste kromatiko ona duen Braille sisteman (Cod. 706).



4. AURREKONTUAREN LABURPENA

Atal bat gehitu da eraikina erabilgarria izateko behar den aurrekontua zehazteko. Araudia erabiltzen duen terminoa da, Irisgarritasuna Sustatzeko Legea garatzeko araudian zehaztutako parametroetara egokitzen ez bada ere, mugikortasun murriztua duten pertsonak modu autonomoan erabiltzea eragozten ez dutela adierazteko. Irizpide horiek onargarriak izango dira, baldin eta, aurrekontu ekonomiko erabilgarriaren arabera, egokitzapena neurriz kanpoko gastua bada.

4.1. Irisgarritasuna


KODEA	DESKRIBAPENA	UD	NEURKETA	PREZIOA	GUZTIZKOA
2	ESKAILERAK				
205	Suministro y colocación de m.l. de bandas rugosas en peldaño	m	162	20,00 €	3.240,00 €
208	Construcción bordillos resaltados de protección lateral de 3 cm.	m	124,2	75,00 €	9.315,00 €
3	ARRAPALA				
305	Construcción bordillos resaltados de protección lateral de 5 cm. como mínimo medido desde el acabado del pavimento	m	21,8	55,00 €	1.199,00 €
4	BARANDAK ETA ESKUDELAK				
401	Suministro y colocación de ml. de doble pasamanos anclado a la pared o sobre pies	m	34,8	120,00 €	4.176,00 €
402	Suministro y colocación de ml de barandilla anticaídas con pasamanos doble en escaleras o rampas	m	21,8	260,00 €	5.668,00 €
5	ATEAK				
502	Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura	UD	70	900,00 €	63.000,00 €
508	Mejora de disposición de la ventana o mirilla en la puerta	UD	3	600,00 €	1.800,00 €
6	ALTZARIAK				
601	Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado	UD	2	2.250,00 €	4.500,00 €
7	ELEMENTU MEKANIKOAK				
706	Instalación de ud. de botonera correcta en plataforma de acceso-por planta	UD	4	220,00 €	880,00 €
8	ZERBITZUAK				
804	Disposición de espejo con posibilidad de dar inclinación para servicio adaptado	UD	2	115,00 €	230,00 €
808	Instalación de sistema de alarma y aviso sonoro en servicio adaptado.	UD	4	770,00 €	3.080,00 €
811	Instalación de un zócalo protector de 30 cm de altura en ambas caras de puertas de servicios adaptados	UD	4	130,00 €	520,00 €

KODEA	DESKRIBAPENA	UD	NEURKETA	PREZIOA	GUZTIZKOA
812	Instalación de un mecanismo de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran superficie.	UD	3	160,00 €	480,00 €
9	SEINALEZTAPENA ETA KOMUNIKAZIOA				
901	Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de rampa/escalera interior o rellanos de ascensores	m	32,4	80,00 €	2.592,00 €
902	Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de rampa/escalera exterior o rellano de ascensores	m	5,7	50,00 €	285,00 €
905	Suministro y colocación de ud. de cartel informativo o pictograma, cromáticamente contrastado y con caracteres en altorrelieve braille junto a la puerta.	UD	137	125,00 €	17.125,00 €
906	Colocación de ud de tiras adhesivas de 20 cm de ancho cromáticamente contrastadas, sobre vidrio	UD	10,1	40,00 €	404,00 €
907	Disposición de placas de orientación en pasamanos	UD	12	100,00 €	1.200,00 €
Guztizkoa					119.694,00 €

4.2. Erabilgarritasuna

KODEA	DESKRIBAPENA	UD	NEURKETA	PREZIOA	GUZTIZKOA
2	ESKAILERAK				
205	Suministro y colocación de m.l. de bandas rugosas en peldaño	m	162	20,00 €	3.240,00 €
208	Construcción bordillos resaltados de protección lateral de 3 cm.	m	124,2	75,00 €	9.315,00 €
3	ARRAPALA				
305	Construcción bordillos resaltados de protección lateral de 5 cm. como mínimo medido desde el acabado del pavimento	m	21,8	55,00 €	1.199,00 €
4	BARANDAK ETA ESKUDELAK				
401	Suministro y colocación de ml. de doble pasamanos anclado a la pared o sobre pies	m	34,8	120,00 €	4.176,00 €
402	Suministro y colocación de ml de barandilla anticaídas con pasamanos doble en escaleras o rampas	m	21,8	260,00 €	5.668,00 €
5	ATEAK				
502	Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura	UD	13	900,00 €	11.700,00 €
508	Mejora de disposición de la ventana o mirilla en la puerta	UD	3	600,00 €	1.800,00 €
6	ALTZARIAK				
601	Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado	UD	2	2.250,00 €	4.500,00 €

KODEA	DESKRIBAPENA	UD	NEURKETA	PREZIOA	GUZTIZKOA
7	ELEMENTU MEKANIKOAK				
706	Instalación de ud. de botonera correcta en plataforma de acceso-por planta	UD	4	220,00 €	880,00 €
8	ZERBITZUAK				
804	Disposición de espejo con posibilidad de dar inclinación para servicio adaptado	UD	2	115,00 €	230,00 €
808	Instalación de sistema de alarma y aviso sonoro en servicio adaptado.	UD	4	770,00 €	3.080,00 €
811	Instalación de un zócalo protector de 30 cm de altura en ambas caras de puertas de servicios adaptados	UD	4	130,00 €	520,00 €
812	Instalación de un mecanismo de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran superficie.	UD	3	160,00 €	480,00 €
9	SEINALEZTAPENA ETA KOMUNIKAZIOA				
901	Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de rampa/escalera interior o rellanos de ascensores	m	32,4	80,00 €	2.592,00 €
902	Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de rampa/escalera exterior o rellano de ascensores	m	5,7	50,00 €	285,00 €
905	Suministro y colocación de ud. de cartel informativo o pictograma, cromáticamente contrastado y con caracteres en altorrelieve braille junto a la puerta.	UD	137	125,00 €	17.125,00 €
906	Colocación de ud de tiras adhesivas de 20 cm de ancho cromáticamente contrastadas, sobre vidrio	UD	10,1	40,00 €	404,00 €
907	Disposición de placas de orientación en pasamanos	UD	12	100,00 €	1.200,00 €
Guztizkoa					68.394,00 €



Colegio Publico Markola

Ludoteca Municipal

- 502
- 905

KOD	DESKRIBAPENA	
205	Zerrenda zirmurtsuak mallatan m.l. hornitzea eta jartzea	804
208	3 zm-ko albo-babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea.	808
305	Alboetako babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea, gutxienez 5 cm-koak, zoladuraren akaberatik neurtuta	811
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoltzeko m.l. hornitzea eta jartzea	812
402	Eskallereetan edo arrapaleetan eskubanda bikoltza duten erorkoen aurkako barandaren m.l bat hornitu eta jartzea	901
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea	902
508	Ateko leihoaren edo behatxuloaren kokapena hobetzea	905
601	Mostradore egokituak unitate bat hornitzea eta jartzea	
706	Botol-zulo egokia instalatzea olinplano bakoltzeko sarbide-plataforman	906
		907
		804
		808
		811
		812
		901
		902
		905
		906
		907




PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERIAKO IRISGARITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/200
20. CP MARKOLA (IRISGARITASUNA) BEHEKO SOLAIRUA	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA NÚMERO DE PLANO
	ERRENTERIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	20.1



Club jubilados


305
402
902

205
208
401
901
907

	502
	508
	905

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA REFERENCIA :	2021_02072	FORMATU : FORMATO :	A3
ERRETERIAKO IRISGARITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	BERRIKUSTE DATA : FECHA REVISIÓN :	2022ko APIRILA ABRIL DE 2022	ESKALA (K): ESCALA (S):	1/200
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BEZEROA / CLIENTE :		PLANO ZENBAKIA NÚMERO DE PLANO	
20. CP MARKOLA (IRISGARITASUNA) LEHEN SOLAIRUA	ERRETERIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA			20.2

KOD	DESKRIBAPENA	
205	Zerrenda zirmurtsuak mallatan m.l. hornitzea eta jartzea	804
208	3 zm-ko albo-babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea.	808
305	Alboetako babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea, gutxienez 5 cm-koak, zoladuraren akaberatik neurtuta	811
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoltzeko m.l. hornitzea eta jartzea	812
402	Eskalleretan edo arrapaletan eskubanda bikoltza duten erorkoen aurkako barandaren m.l bat hornitu eta jartzea	901
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea	902
508	Ateko leihoaren edo behatxuloaren kokapena hobetzea	905
601	Mostradore egokituko unitate bat hornitzea eta jartzea	
706	Botol-zulo egokia instalatzea oinplano bakoltzeko sarbide-plataforman	906
		907



Colegio Publico Markola

Escuela Taller Municipal

●


502

■

905

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERIAKO IRISGARITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/200
20. CP MARKOLA (IRISGARITASUNA) BIGARREN SOLAIRUA	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA NÚMERO DE PLANO
	ERRENTERIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	20.3


KOD	DESKRIBAPENA	
205	Zerrenda zirmurtsuak mallatan m.l. hornitzea eta jartzea	804
208	3 zm-ko albo-babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea.	808
305	Alboetako babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea, gutxienez 5 cm-koak, zoladuraren akaberatik neurtuta	811
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoltzeko m.l. hornitzea eta jartzea	812
402	Eskalleretan edo arrapaletan eskubanda bikoltza duten erorkoen aurkako barandaren m.l bat hornitu eta jartzea	901
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea	902
508	Ateko leihoaren edo behatxuloaren kokapena hobetzea	905
601	Mostradore egokituko unitate bat hornitzea eta jartzea	
706	Botol-zulo egokia instalatzea oinplano bakoltzeko sarbide-plataforman	906
		907



Colegio Publico Markola

- 502
- 905

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERIAKO IRISGARritasun-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/200
20. CP MARKOLA (IRISGARritasUNA) HIRUGARREN SOLAIRUA	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA NÚMERO DE PLANO
	ERRENTERIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	20.4



KOD	DESKRIBAPENA	
205	Zerrenda zimurtsuak mallatan m.l. hornitzea eta jartzea	804
208	3 zm-ko albo-babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea.	808
305	Alboetako babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea, gutxienez 5 cm-koak, zoladuraren akaberatik neurtuta	811
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoltzeko m.l. hornitzea eta jartzea	812
402	Eskalleretan edo arrapaletan eskubanda bikoltza duten erorkoen aurkako barandaren m.l bat hornitu eta jartzea	901
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea	902
508	Ateko leihoaren edo behatxuloaren kokapena hobetzea	905
601	Mostradore egokituko unitate bat hornitzea eta jartzea	
706	Botol-zulo egokia instalatzea oinplano bakoltzeko sarbide-plataforman	906
		907

Colegio Publico Markola

Ludoteca Municipal

905




PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERIAKO IRISGARITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/200
20. CP MARKOLA (ERABILGARRITASUNA) BEHEKO SOLAIRUA	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA NÚMERO DE PLANO
	ERRENTERIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	20.5.1



Club jubilados

305
402
902

205
208
401
901
907

	502
	508
	905

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA REFERENCIA :	2021_02072	FORMATU : FORMATO :	A3
ERRETERIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	BERRIKUSTE DATA : FECHA REVISIÓN :	2022ko APIRILA ABRIL DE 2022	ESKALA (K): ESCALA (S):	1/200
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BEZEROA / CLIENTE :		PLANO ZENBAKIA NÚMERO DE PLANO	
20. CP MARKOLA (ERABILGARRITASUNA) LEHEN SOLAIRUA	ERRETERIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA			20.5.2

KOD	DESKRIBAPENA	
205	Zerrenda zirmurtsuak mallatan m.l. hornitzea eta jartzea	804
208	3 zm-ko albo-babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea.	808
305	Alboetako babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea, gutxienez 5 cm-koak, zoladuraren akaberatik neurtuta	811
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoltzeko m.l. hornitzea eta jartzea	812
402	Eskalleretan edo arrapaletan eskubanda bikoltza duten erorkoen aurkako barandaren m.l bat hornitu eta jartzea	901
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea	902
508	Ateko leihoaren edo behatxuloaren kokapena hobetzea	905
601	Mostradore egokituko unitate bat hornitzea eta jartzea	
706	Botol-zulo egokia instalatzea oinplano bakoltzeko sarbide-plataforman	906
		907

Zerbitzu egokiturako inklinazioa emateko aukera ematen duen isplua izatea

Zerbitzu egokituari alarma- eta soinu-abisuko sistema instalatzea.

Zerbitzu egokituak ateen bi aldeetan 30 cm-ko altuerako zokalo babesle bat instalatzea

Presio edo palanka bidezko deskarga-mekanismo bat instalatzea, gainazal handiko sakagalluekin.


Arrapalaren edo barruko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako m.l bat hornitzea eta jartzea

Arrapalaren edo kanpoko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako m.l bat hornitzea eta jartzea

Ate ondoan braille altorelebeako karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.

Kromatikoki kontrastatutako 20 cm-ko zabalerako zerrenda itsasgarrien uneak belarren gainean jartzea

Eskudeletan orientazio-plakak jartzea



Colegio Publico Markola

Escuela Taller Municipal

●


502

■

905

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/200
20. CP MARKOLA (ERABILGARRITASUNA) BIGARREN SOLAIRUA	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA NÚMERO DE PLANO
	ERRENTERIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	20.5.3

KOD	DESKRIBAPENA		
205	Zerrenda zirmurtsuak mallatan m.l. hornitzea eta jartzea	804	Zerbitzu egokiturako inklinazioa emateko aukera ematen duen lopilua izatea
208	3 zm-ko albo-babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea.	808	Zerbitzu egokituari alarma- eta soinu-abisuko sistema instalatzea.
305	Alboetako babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea, gutxienez 5 cm-koak, zoladuraren akaberatik neurtuta	811	Zerbitzu egokituari ateen bi aldeetan 30 cm-ko altuerako zokalo babesle bat instalatzea
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoltzeko m.l. hornitzea eta jartzea	812	Presio edo palanka bidezko deskarga-mekanismo bat instalatzea, gainazal handiko sakagalluekin.
402	Eskalleretan edo arrapaletan eskubanda bikoltza duten erorkoen aurkako barandaren m.l bat hornitu eta jartzea	901	Arrapalaren edo barruko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako m.l bat hornitzea eta jartzea
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea	902	Arrapalaren edo kanpoko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako m.l bat hornitzea eta jartzea
508	Ateko leihoaren edo behatxuloaren kokapena hobetzea	905	Ate ondoan braille altorelebeiko karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.
601	Mostradore egokitu unitate bat hornitzea eta jartzea		Kromatikoki kontrastatutako 20 cm-ko
706	Botol-zulo egokia instalatzea oinplano bikoltzeko sarbide-plataforman	906	zabalerako zerrenda latsagarrien uneak belarren gainean jartzea
		907	Eskudeletan orientazio-plakak jartzea



Colegio Publico Markola

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERRIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/200
20. CP MARKOLA (ERABILGARRITASUNA) HIRUGARREN SOLAIRUA	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA NÚMERO DE PLANO
	ERRENTERRIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	20.5.4