



Sustatzailea

ERRETERIAKO UDALA

2021_02072

**ERRETERIAKO IRISGARRITASUN-
PLANAREN EGUNERATZEA (2022)**

REINA ARETOA

Proiektuaren berrikuspena

REV. 0

AURKIBIDEA

1. INFORMAZIO OROKORRA ETA KOKALEKUA	2
2. DESKRIBAPEN LABURRA	2
3. GAUR EGUN ANTZEMANDAKO ARAZO NAGUSIAK.....	3
4. AURREKONTUAREN LABURPENA.....	5

1. INFORMAZIO OROKORRA ETA KOKALEKUA



- Tipología:** Kultura
- Plantas:** PB + P1 (aseos)
- Dirección:** Xenpelar kalea 3
- Servicios:** kultura-ekintzak

2. DESKRIBAPEN LABURRA

Errenteriako kultur gunea da Reina aretoa, eta 115 lagunentzako lekua dago bertan eserita. Jarduerak egiteko gela bat eta eskailera-tarte baten bidez konektatzen diren komunak ditu.

Eraikinaren sarrera hiru aterren bidez egin daiteke. Bi fatxada berean daude eta areto nagusiarekin lotzen dira. Bestalde, hirugarren sarrera gelarako eta komunetarako sarbidea ematen duen korridore batekin lotzen da. Komunetan ez dago bainugela irisgarririk.


3. GAUR EGUN ANTZEMANDAKO ARAZO NAGUSIAK

Atzemandako arazo nagusiak honako hauek dira:

- Eraikineko sarbideek ez dute komunikazioko irisgarritasunari buruzko IV. eranskinean ezarritako baldintzak betetzen dituen informazio-kartelik. Hau da, goialdean goi-erliebeko karaktereak izatea eta behealdean testu bera sartzea Braille Sistemari (Kod. 905).




- Korridorean dagoen arrapalak, gela nagusiarekin eta bainugelara sartzeko eskailerekin lotzen duenak, ez du eskudelik. Beraz, arrapalaren alde batean eskudel bikoitzak jartzea proposatzen da (Kod. 401).



- Dauden eskaileren zabalera erabilgarria 78 zentimetrokoa da. Beraz, proposatzen da metro bateko zabalera erabilgarria lortzea, EKT SUAk erortzeko arriskuaren aurreko segurtasunari buruzko lehen atalean adierazten duen balioa, hain zuzen ere.

Era berean, eskailerek ez dute bozelik izan behar, eta eskudel bikoitzak izan behar dituzte gutxienez eskaileren alde batean (1,2 metroko zabalera gainditu gabe).

Era berean, ukipen-zerrenda izan behar du eskailera-zatiaren hasieran eta amaieran.



- Barruko ateeak dituzten informazio-kartelek ez dute karaktereen trazuan zentratutako goi-erlieberik, ezta ikusmen-urritasuna duten pertsonak eraikinean zehar mugitzea erraztuko duen Braille sistemarik ere (Kod. 905).



- Komunetara sartzeko ate batzuek 60 zentimetroko zabalera dute, eta 0,9 metrotik beherakoa (Kod. 502).



- Bainugeletarako sarbidea ematen duten barruko ateak irekitzeko sistema heldulekuen bidez egiten da, eta horien ordezkulekuak jarri behar dira. Diseinu ergonomikoa izango dute, manipulatzeko eta/edo mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonen eragiteko aukera emateko. Sekzioa, ahal dela, zirkularra izango da, forma leun eta biribilduekin, kolpeak eta urradurak saihesteko (Kod. 507).





- Areto nagusiko eskailera-zatiek eskudel bikoitzak izan behar dituzte (Kod. 401).

Areto nagusiko arrapalako eskudelen ordezkura egokitzeko moduko diseinu anatomikoa duten eskudel bikoitzak jarri behar dira; 4-5 zentimetroko diametroa duen sekzio zirkularrekoak izatea gomendatzen da (Kod. 401).




- Areto nagusian dauden bi mailako eskailera-zatiak kendu behar dira (Kod. 203) eta horien ordezkudela duten arrapala batzuk jartzea (Kod. 301).



4. AURREKONTUAREN LABURPENA


KOD	DESKRIBAPENA	UD	NEURKETA	PREZIOA	GUZTIRA
2	ESKAILERAK				
203	Eskaileren m2-ko eraispena	m ²	1,2	400,00 €	480,00 €
3	ARRAPALA				
301	Barrualdean m2-ko arrapala eraikitzea desnibelak gainditzeko, eskudelak eta ukipen- seinaleak barne	m ²	3,2	900,00 €	2.880,00 €
4	BARANDAK ETA ESKUDELAK				
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoitzeko ml. hornitzea eta jartzea	m	6,8	120,00 €	816,00 €
5	ATEAK				
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzeko	UD	2	900,00 €	1.800,00 €
506	Lehendik dagoen barruko atearen unitatea lekuz aldatzea. Ondorengo kokapena barne	UD	1	550,00 €	550,00 €
507	Diseinu ergonomikoa duen eskutoki instalatzeko eta jartzea	UD	6	70,00 €	420,00 €
7	ELEMENTU MEKANIKOAK				
702	Eskailera gainditzeko plataforma zeihar tolesgarria instalatzeko	UD	1	17.000,00 €	17.000,00 €
8	ZERBITZUAK				
801	Zerbitzu egokitua instalatzeko (komuna eta konketa), trenkadak, atea eta akaberak barne.	UD	1	6.000,00 €	6.000,00 €
9	SEINALEZTAPENA ETA KOMUNIKAZIOA				
905	Ate ondoan braille altorelebeke karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.	UD	10	125,00 €	1.250,00 €
Guztira					31.196,00 €

KOD	DESKRIPZIOA
203	Eskaileren m2-ko erakuspena
301	Barrualdean m2-ko arropala erakiltzea dasnibelak galdiltzeko, eskudelak eta ukipen-selnaleak barne
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela biltzeko m1. hornitzaia eta jartzaia
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea
506	Lehendik dagoen barruko atearen unitatea lekuz aldatzea. Ondorengo kokapena barne
507	Disinu ergonomikoa duen eskutoki instalatzea eta jartzea
702	Eskailera galdiltzeko plataforma zelhar tolesgarria instalatzea
801	Zerbitzu egokitu instalatzea (komuna eta konketa), trenkadak, atea eta akaberak barne.
905	Ate ondoan braille altoreleko karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.




- 502
- 507
- 905

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/75
29. REINA ARETOA	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESKALA (S):
BEHEKO SOLAIRUA	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	29.1



801 JARDUKETA (ZERBITZU EGOKITUA) EGUNGO EGOERA



801 JARDUKETA (ZERBITZU EGOKITUA) PROIEKTATUTAKO EGOERA

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERRIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/50
29. REINA ARETOA	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
JARDUKETAK	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERRIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	29.2